

**Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителя при
отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ООО "Юг
сети"**

Заявитель: ООО "Специализированный застройщик "Юг-Комфорт"

Объекты капитального строительства: "Квартал 42.2 шестой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, село Николаевка, микрорайон "Южный город" (1,2 этапы ввода в эксплуатацию), 1 этап ввода в эксплуатацию секц. И/2, Б, В, Г, Д, Е, Ж и Квартал 42.2 шестой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, село Николаевка, микрорайон "Южный город" (1,2 этапы ввода в эксплуатацию), 2 этап ввода в эксплуатацию секц. А, К, И/1"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности, в том числе:	тыс. руб.	13 497,48
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	0,00
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	0,00
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	2,549
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	13 497,48
3.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	13 497,48
3.1.1	Надземная (наземная) прокладка	тыс. руб.	0,00
3.1.2	Подземная прокладка	тыс. руб.	13 497,48
3.1.2.2	бесканальная	тыс. руб.	13 497,48
3.1.2.2.1	диаметр труб 108 мм	тыс. руб.	4 980,07
3.1.2.2.2	диаметр труб 133 мм	тыс. руб.	3 935,17
3.1.2.2.3	диаметр труб 219 мм	тыс. руб.	4 582,24
4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5	Налог на прибыль	тыс. руб./ Гкал/ч	0,00

Примечания:

- В стр. 5 налог на прибыль в расчете на 1 Гкал/ч суммарной подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей определяется в соответствии с формулой (120.1) настоящих Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (расчет дополнительно предоставляется в качестве приложения к таблице).
- Значение п.3 (тыс.руб. без НДС) взято на основании: Положительное заключение экспертизы №59-1-0008-23 Объект капитального строительства "Квартал 42-2 шестой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, село Николаевка микрорайон "Южный город" (1,2 этапы ввода в эксплуатацию)."
- Стр. 1 = стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 * стр. 2.2.
- Стр. 2 = стр. 2.1 * стр. 2.2.
- Стр. 3 = стр. 3.1
- Стр. 3.1 = стр. 3.1.1 + стр. 3.1.2
- Стр. 3.1.2 = стр. 3.1.2.1 + стр. 3.1.2.2

Генеральный директор ООО "Юг сети"

Н.В. Климанова

